



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00463/21

Серия RU № 0345063

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5, 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт 2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "АРТЭКС". Место нахождения (адрес юридического лица): 644036, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Можайского, дом 50. Адрес места осуществления деятельности: 644036, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Можайского, дом 50. Основной государственный регистрационный номер: 1135543054481. Телефон: +7 3812373595. Адрес электронной почты: artex55@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "АРТЭКС". Место нахождения (адрес юридического лица): 644036, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Можайского, дом 50. Адрес места осуществления деятельности: 644036, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Можайского, дом 50.

ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные дымогазопроницаемые однопольные глухие типа ДМПД-60-1 и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДМПД-О-60-1, габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2450 мм, по ширине от 700 мм до 1250 мм, двупольные глухие типа ДМПД-60-2 и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДМПД-О-60-2, габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2450 мм, по ширине от 1100 мм до 2000 мм, толщиной дверного полотна не менее 63 мм, остекление - стекло многослойное пожаростойкое марки Бранд Гласс ПАРАФЛАН NT Ekv60 (ТУ 23.12.12-001-16721960-2017) толщиной 24 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-007-23659181-2021 «ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

Завис 214- *01.03.2023*



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 1029-С/ТР-21 от 27.10.2021 года, № 1030-С/ТР-21 от 27.10.2021 года, № 1031-С/ТР-21 от 27.10.2021 года, № 1032-С/ТР-21 от 27.10.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИИ41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 580-АЭП/21 от 26.08.2021 г. от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0853353.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость"(пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости - EI60. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0853353.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.10.2021 ПО 28.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Полосовалов Денис Сергеевич
(ф.и.о.)

Березин Денис Николаевич
(ф.и.о.)