

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01902

(номер сертификата соответствия)

033122

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС").
Адрес: 301651, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск,
улица Связи, дом 10, строение 1. ОГРН: 1097154022943. Телефон: 84876221882.
Факс: 84876221882. Электронная почта: zavod@profflex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС").
Адрес: 301651, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск,
улица Связи, дом 10, строение 1. ОГРН: 1097154022943. Телефон: 84876221882.
Факс: 84876221882. Электронная почта: zavod@profflex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рос. номер свидетельства об аккредитации и адрес испытательной организации, выданной сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", 105066, РОССИЯ, город Москва,
улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.
Телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, охватываемая проставленным аббревиатурой)

Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная полиуретановая «PROFFLEX FIRE BLOCK» плотностью от 13 кг/м³ до 25 кг/м³, выпускаемая ТУ 2257-003-61852303-2014 (См. приложение – бланк № 007037). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94
"Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость.
Общие требования".
ГОСТ 30247.1-94
"Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость.
Несущие и ограждающие конструкции".
(См. приложение – бланк № 007037).

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.30.22.170

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование, дата, протокол испытаний, наименование и рос. номер свидетельства об аккредитации испытательной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол сертификационных испытаний № 248-С-21 от 08.11.2021 г.
ИД ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уведомлении № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно). Акт о результатах анализа состояния производства № 146-АСП/21 от 11.10.2021 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уведомлении № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Технические условия ТУ 2257-003-61852303-2014 «Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке производства «ПРОФФЛЕКС»»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.11.2021 по 10.11.2024

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Д.С. Подсезалов
(подпись, фамилия)

Эксперт (эксперты)

Д.Н. Байгушкин
(подпись, фамилия)

М.П.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01902
(номер сертификата соответствия)

007037
(учетный номер блока)

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Ширина шва не более, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой однокомпонентной полиуретановой «PROFFLEX FIRE BLOCK» плотностью от 13 кг/м ³ до 25 кг/м ³ , выпускаемой по ТУ 2257-003-61852303-2014	100	40	EI 60
	100	20	EI 90
	200	40	EI 150
	200	10	EI 240



Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт

Д.С. Подсевалов
И.О. Фамилия

Д.Н. Байгушкин
И.О. Фамилия

