

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU ПБ58.В 00591/21

Серия RU № 0345206

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5-301666, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт. 2, ком. №№1, 2, 4, 11. Аттестат аккредитации № ТРПБ RU ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "АРТЭКС". Место нахождения (адрес юридического лица): 644036, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Можайского, дом 50. Адрес места осуществления деятельности: 644036, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Можайского, дом 50. Основной государственный регистрационный номер: 1135543054481. Телефон: +7 38 12373595. Адрес электронной почты: artex55@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "АРТЭКС". Место нахождения (адрес юридического лица): 644036, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Можайского, дом 50. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644036, РОССИЯ, Омская область, город Омск, улица Можайского, дом 50.

ПРОДУКЦИЯ

Люки металлические противопожарные однопольные глухие типа ЛМП-60, габаритными размерами по высоте от 700 мм до 1400 мм, по ширине от 600 мм до 1150 мм, толщиной полотна не менее 63 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-008-23659181-2021 «ЛЮКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 1468-С/ТР-21 от 27.12.2021 года, № 1469-С/ТР-21 от 27.12.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 608-АСП/21 от 08.09.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ RU.ПБ58. Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0853523.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – EI60.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0853523.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.12.2021 ПО 29.12.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Педуралов Денис Сергеевич

(ф.и.о.)

Земский Андрей Вячеславович

(ф.и.о.)